


お得意様各位

2005年7月29日
東洋バルブ株式会社
取締役品質保証部長
伊藤 政利



バルブに使用された石綿含有成型シール材の安全性に関する件

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、マスコミ等でアスベスト（石綿）に関して報道がなされ大きな社会問題となり、お客様からの問合せが急増しております。

就きましては、弊社バルブに使用されているアスベスト含有シール材の安全性（シール材メーカー資料）及びアスベスト使用状況と今後の対応などについて下記の通りお知らせ致します。

敬具

— 記 —

1. バルブに使用されたアスベスト含有シール材の安全性について

弊社のバルブに使用されたアスベスト含有シール材は、ゴム等でロックドイン（結合材で固められたもの）され成型された状態ですので、アスベストがむきだしになっていることはありません。また、通常の装着作業ではアスベスト粉塵の飛散はないことが確認されており、石綿障害予防則の適用はありません。更にバルブに使用されたシール材は殆ど密閉状態でありアスベスト粉塵の飛散はありません。

しかし、本品の交換作業または廃棄には下記のご注意をお願い致します。

(1) シール材を交換する際のご注意

長期間使用されたシール材を取り出す場合には、シール材が劣化しアスベスト粉塵が飛散することも予測されますので、湿潤状態にしてからの取り出しや防塵マスクの着用をお勧めします。

(2) 廃棄される際のご注意

廃棄される場合は、一般産業廃棄物に該当いたしますので「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に準拠した適切な処理をお願い致します。

2. アスベストの使用状況と今後の対応について

弊社で使用しているアスベストを含有するシール材は、法令上の規制の対象になっていない範囲でシール材メーカーから購入使用していますが、お客様の安全確保並びに不安解消、またシール材製造メーカーに対する環境側面への配慮から、ノンアスベストシール材の使用を促進しています。

アスベストシール材を使用している製品は弊社カタログなどに記載しておりますが、これらの製品は2005年8月1日以降出荷分よりアスベストを含有しないノンアスベストシール材に変更させていただきたくご通知申し上げますので、お客様各位のご理解とご協力をお願い致します。

以上

お問合せ先

本件に関するお問合せは、下記宛にお願いいたします。

弊社各営業所及び営業技術サービスセンター（清水）

TEL:03-3249-5364

FAX:03-3249-5303

MAIL : f.shimizu@toyovalve.co.jp

工場への問合せ先

技術開発部商品グループ

河 西 、 小 松

TEL : 0266-82-0071

FAX : 0266-82-0025