

2010 年 2 月 4 日

お客様 各位

東尾メック株式会社
東洋バルヴ株式会社

アバカス F P 継手品揃え拡充と推奨条件のご連絡

謹啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
又、平素は格別のご高配を賜り、重ねて御礼申し上げます。

アバカス継手は 2000 年 12 月に発売以来、皆様より温かいご支持を賜り、全国の主要物件
約 5,000 件以上のご採用と、高いご評価を頂いております。

一方においては、近年 環境変化や水質の悪化は著しいものがあり、配管ライフラインの安全
性を確保し維持する観点から、塩素等の滅菌処理や高温循環配管等が急増し配管部材が
常時過酷な高温域や溶存塩素 / 酸素にアタックされる厳しい使用条件にさらされており、
より強固な耐久性を有する商品のニーズが高まっています。

つきましては、こうした厳しい使用環境に対応する為、昨年 3 月よりふっ素系シール材を
装着した『アバカス F P 継手』を限定発売し、良好な性能評価が確認されましたので、こ
の度 品揃えを拡充させて頂きましたことをご案内致します。

併せて、従来品につきましても より充分な安全性を考慮しました選定ガイドラインを別
表の如く見直しさせて頂きましたので、ご案内申し上げます。 敬具

【アバカス継手、アバカス(FP)継手の推奨条件】

用途	圧力	温度		推奨継手	流速
給水	0～2.0MPa	-		アバカス継手	3.5m/s 以下
給湯	0～1.0MPa	0～60		アバカス継手	2.0m/s 以下
		0～85	循環系統	アバカスFP 継手	
		0～95	非循環系統	アバカスFP 継手	
冷温水	0～1.0MPa	0～60		アバカス継手	0.6～2.0m/s
冷却水	0～1.0MPa	-		アバカス継手	0.6～3.5m/s
エア	0～0.8MPa	-		アバカス継手	-
スプリンクラー	0～1.0MPa	-		アバカス継手	-

上記の通り、従来品（アバカス継手）については 0～60 の範囲内でのご使用を、
また、60 を超える給湯ラインについてはアバカス(FP)継手を推奨します。

詳細については弊社営業員までお問合せください。