

2013年5月

お客様各位

東洋バルブ株式会社

## 消防・防災設備用バルブ カタログNo.850 (第7版)、誤記訂正について

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。

さて、現在発行しております「消防・防災設備用バルブNo.850 (第7版) 19頁記載の製品 10K 鋳鉄 湿式流水検知装置 (消防検定品) <10-FAMTF>の記載内容 (等価管長および質量) に誤りがありました。

お詫びの上、訂正させていただきます。(詳細は、下記正誤訂正表をご参照ください。)

お客様に既に配布済みのカタログについては、訂正することができないため、大変恐れ入りますが、代理店様には、訂正の旨ご連絡、又はご対応をお願いいたします。

なお、納入品図面、単製品パンフレット、ホームページのデータなど本カタログ以外の資料は、正しく記載されております。

訂正に際しましては、大変ご迷惑をお掛けすることと存じますが何卒ご寛容を賜り、今後も引き続き弊社製品をご愛顧賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

## ■ 標準仕様

本体名称	湿式流水検知装置 自動警報弁型				
型式	10-FAMTF				
検知定数	K50・K60兼用型				
取付姿勢	縦専用				
接続形式	10Kフランジ接続 (JIS B 2239)				
使用圧力範囲	0.15MPa~1.4MPa				
使用温度範囲	0℃~50℃ (凍結無きこと)				
呼び径	65 A	80 A	100 A	125 A	150 A
最大流量(L/min)	900	1350	2100	3300	4800
不作動水量	10L/min				
等価管長(m)	<del>25</del> 4.9	5.8	10.4	<del>50</del> 12.3	<del>65</del> 13.3
質量(kg)	<del>39</del> 25	27	35	<del>116</del> 50	<del>133</del> 65
検定型式番号	流第21~4~1号	流第22~18号	流第22~19号	流第21~11~1号	流第21~10号

主な 部品の 材料	ボデー	FC200
	力バ	FC200
	ジスク	FCD450
	シートリング	CAC406
	排水弁ボデー	CAC406